

УТВЕРЖДАЮ  
Глава муниципального образования  
«Заиграевский район», председатель  
Антитеррористической комиссии  
А.В.Бурлаков  
2017 г.



**АКТ  
обследования антитеррористической защищенности  
и инженерно-технической укреплённости  
МБОУ «Горхонская СОШ № 73»**

15 августа 2017г.

с. Горхон

Рабочей группой при антитеррористической комиссии муниципального образования «Заиграевский район» в составе: руководитель рабочей группы при антитеррористической комиссии муниципального образования «Заиграевский район» по проверке состояния антитеррористической защищенности объектов экономики, ведущий специалист отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования «Заиграевский район» И.И. Нестерова, командир отделения отдела вневедомственной охраны по Заиграевскому району – филиала федерального государственного казенного учреждения Управления вневедомственной охраны Войск национальной гвардии России по РБ А.Д. Всехсвятский, начальник дежурной части отдела Министерства внутренних дел России по Заиграевскому району А.П. Сафонов, начальник отделения надзорной деятельности Заиграевского района управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по РБ О.А. Александровский, проведена проверка антитеррористической защищенности и инженерно-технической укреплённости МБОУ «Горхонская СОШ № 73». Данный объект, включен в Перечень объектов муниципального образования «Заиграевский район», нуждающихся в антитеррористической защите.

В результате проверки установлено:

МБОУ «Горхонская СОШ № 73» представляет собой двухэтажное здание, расположенное по адресу: Заиграевский район, с. Горхон, ул. Железнодорожная, 22. Имеются 1 центральный вход, оборудованный железной дверью, и 6 запасных выходов. 2 запасных выхода оборудованы железными дверями и 4 – деревянными дверями с врезными замками. Ключи находятся на вахте. В здании 79 деревянных окон, 38 окон ПВХ. Решетками, в количестве 7 шт., оборудованы окна в кабинете информатики, музее, столовой и кабинете директора. В здании имеется 1 выход на чердак, закрытый на навесной замок. Пропускной режим в здание осуществляется вахтером. Имеется журнал посетителей. Объект охраняется сторожами (2 человека) с 20:00 до 08:00 час. Имеется список телефонов экстренных служб, стенд с наглядным материалом по гражданской обороне, по действиям при пожаре, на тему террористической угрозы. Имеются инструкции по действиям персонала при возникновении либо при угрозе возникновения ЧС, журнал проведения тренировок по действиям персонала при угрозе либо при возникновении ЧС. Территория школы обнесена частично забором из железобетонной конструкции, высотой 2м, частично из деревянной, высота-1,2м. На территории 1 вход (калитка) и 1 въезд. Освещения по всему периметру достаточно. Видеонаблюдение отсутствует. Система оповещения исправна.

В целях повышения уровня инженерно-технической защищенности объекта, выработки комплекса мер предупреждения и предотвращения терроризма в любой форме, надежной сохранности товарно-материальных ценностей рекомендуем провести следующие мероприятия:

1. Установить металлические двери, либо имеющиеся двери оббить металлической пластиной, толщиной не менее 2 мм.;
2. Провести работы по возведению ограждения высотой не менее 2 м.;
3. Оборудовать территорию и помещение системой видеонаблюдения;
4. Регулярно проводить занятия по действиям персонала и учащихся школы при угрозе либо совершении террористического акта.

При выполнении мероприятий по устранению выявленных недостатков необходимо руководствоваться следующими нормативными актами: Руководящий документ 78.36.003-2002 г. «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств», ФЗ от 06.03.2006 г. №35 «О противодействии терроризму».

**Выявленные недостатки и неисправности рекомендуем устранить до 19-го сентября 2017 года. Информацию об устранении предоставить в отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования «Заиграевский район».**

Межведомственная рабочая группа при антитеррористической комиссии муниципального образования «Заиграевский район»:

Ведущий специалист отдела по  
делам ГО ЧС администрации  
МО «Заиграевский район»

  
И.И. Нестерова

Командир отделения  
ОВО по Заиграевскому району  
филиала ФГКУ УВО ВНГ по РБ

  
А.Д. Всехсвятский

Начальник дежурной части отдела  
Министерства внутренних дел России  
по Заиграевскому району

  
А.П. Сафонов

Инспектор отделения НД  
Заиграевского района УНД  
ГУ МЧС России по РБ

  
О.А. Александровский

С актом проверки ознакомлены:

Директор МБОУ «Горхонская СОШ № 73»

«28» 08 2017 г.

  
Н.П. Максимова



Главе МО «Заиграевский район»,  
председателю антитеррористической  
комиссии Бурлакову А.В.,  
от директора МБОУ «Горхонская сош №73»  
Максимовой Н.П.

В целях повышения уровня инженерно-технической защищенности объекта, выработки комплекса мер предупреждения и предотвращения терроризма в любой форме, надежной сохранности товарно-материальных ценностей проведены следующие мероприятия:

1. Установлены три металлические двери.
2. Сделана заявка на возведение ограждения высотой не менее 2 м., на оборудование территории и помещения системой видеонаблюдения.
3. Разработан график занятий по действиям персонала и учащихся школы при угрозе, либо совершении террористического акта.

Директор школы:  Н.П.Максимова



Федерация  
образования и науки  
Республики Бурятия  
Муниципальное бюджетное  
образовательное учреждение  
"Горхонская средняя  
общеобразовательная школа № 73"  
«11» сентября 2017 г.  
671333, Заиграевский район, с. Горхон,  
ул. Железнодорожная, 22

МБОУ Горхонская средняя общеобразовательная школа № 73

671333, Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Горхон, ул. Железнодорожная, 22 тел. 50-7-39

иск № 18.  
Григорьевой А.В.  
г.не приобщены  
Максимова

Начальнику Заиграевского РУО  
Сластину В.П..  
от директора МБОУ  
«Горхонская СОШ №73»  
Максимовой Н.П.

**ходатайство.**

На основании предписания акта межведомственной рабочей группы при антитеррористической комиссии муниципального образования «Заиграевский район», прошу:

1. Произвести ограждение школы со стороны ул. Железнодорожная не менее 2 метров в высоту;
2. Установить систему видеонаблюдения.

11.09.2017г

Директор МБОУ ГСОШ №73



Максимова Н.П.