

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами с указанием положений (нормативных) правовых актов:

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	Лицо ответственное за электрохозяйство не прошла очередную проверку знаний правил в комиссии Ростехнадзора.	ПТЭЭП п.1.4.28. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей	Директор Максимова Н.П.
2.	Не проведены профилактические испытания электрооборудования, здания школы, спортзала, мастерской, столовой (протокол проверки измерения сопротивления изоляции электропроводок и кабелей, протокол проверки измерения полного сопротивления петли «фаза-ноль», протокол измерения сопротивления заземляющего устройства, протокол проверки наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами)	ПТЭЭП прил.3 п. 2.12.17 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей	Директор Максимова Н.П.
3.	Не представлен утвержденный список лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений.	ПОТЭЭ п.5.4 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок	Директор Максимова Н.П.
4.	Не проведены измерения сопротивления изоляции вводного электрокабеля АВВГ-3х50-1х35мм ² проложенного от РУ-0,4кВ ТП-1-Г-2 «Дом контактников» до ВРУ-0,4кВ здания школы	ПТЭЭП прил.3, п.2.12.17. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей	Директор Максимова Н.П.
5	В столовой школы не представлены протоколы проверки наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами металлических частей моек, двух электропечей, жарочного шкафа. В мастерской школы не представлен протокол проверки наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами	ПТЭЭП прил. 3 п. 2.12.17 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей	Директор Максимова Н.П.

	металлических частей циркулярки.		
6.	Не проведены измерения сопротивления изоляции вводного электрокабеля АВВГ-3х35-1х25мм ² проложенного от РУ-0,4кВ ТП-2-Г-1 «Энергоучасток» до ВРУ-0,4кВ столовой	ПТЭЭП прил.3 п. 2.12.17 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей	Директор Максимова Н.П.
7.	Не заведены паспорта на заземляющие устройства, находящиеся в эксплуатации (заземляющее устройство столовой, мастерской).	ПТЭЭП п.2.7.15 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей	Директор Максимова Н.П.
8.	Не представлены протоколы осмотров испытаний средств защиты, инструмента и приспособлений.	ПТЭЭП п.1.7.3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, ИП и ИСЗ прил. 5.	Директор Максимова Н.П.

В ходе проведения проверки установлено: что в части требований Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» представлены: энергетический паспорт Рег. № Э-015/1028-13 от декабря 2012г, программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности, перечень мероприятий по энергосбережению и др. документы в соответствии с программой, приборами учёта энергоносителей здания укомплектованы полностью. Нарушений обязательных требований энергетической эффективности не выявлено.


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы: Распоряжение №206-Б от 02.03.2017г. Предписание № 48
/09-05-2017 от 24.03.2017г

Подписи лиц проводивших проверку:

_____ Государственный инспектор Спектор А.И.

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:

Максимова Наталья Павловна, директор
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)
24.03.2017г. _____
(дата, подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)



РОСТЕХНАДЗОР

**Забайкальское управление Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Забайкальское управление Ростехнадзора)**

672038, Россия, г. Чита, ул. Тимирязева, 27А
672000, Россия, г. Чита, д/к 140
670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр.50-летия Октября, 28а

Телефон: (3022) 354-989, 358-984, Факс: (3022) 352-917
E-mail: gosnadzor@chitaonline.ru
Телефон: (3012) 44-09-90, факс: (3022) 46-06-43
E-mail: org@iten.burmet.ru

Зангравский район, с. Горхон,
(место составления акта)

24.03.2017 г.
(дата составления акта)
11.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 48/09-13-2017

671333, Республика Бурятия, Зангравский район, с. Горхон,

По адресу/адресам: Железнодорожная, 22
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Забайкальского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №
206-Б от 02.03.2017 г. Лархаева С.Л.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Горхонская средняя общеобразовательная школа»
№73

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

22 марта 2017г с 13час.00 мин до 17 час. 00 мин. Продолжительность 4 часов.

23 марта 2017г с 11час.00 мин до 17 час. 00 мин. Продолжительность 6 часов.

24 марта 2017г с 09час.00 мин до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

(свидетельство в случае проведения проверки физлиц, представительств, объектов, структурных подразделений юридического
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Акт составлен: Забайкальским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены:

(указывается при проведении выездной проверки)

Максимова Н.П.

02.03.2017г. 158-27часов. (факсом)

(фамилия, имя, отчество, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки
Не требуется

(указывается в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Свектор Александр Иосифович государственный
инспектор Байкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими
сооружениями;

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае
присутствия в составе комиссии экспертов, экспертов проанализировать фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность
эксперта или эксперта-протоколиста экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации,
выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Горхонская СОШ» №73
Максимова Наталья Павловна.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, имени должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**
Забайкальское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору
(Забайкальское управление Ростехнадзора)

670034, г. Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября, 28А, тел. 44-09-90, факс 46-06-43, E-mail: org@bur.gosnadzor.ru

«24» марта 2017 г.
Дата вынесения

с. Горхон
Место вынесения

Дело № 33/09-13-2017

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

**о назначении места и времени рассмотрения дела об административном
правонарушении**

Я, государственный инспектор Байкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Спектор Александр Иосифович

(должность, фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего рассмотрение дела)

Рассмотрел протокол об административном правонарушении № 33/09-13-2017 от
24.03.2017 г.¹

(протокол, наименование, №, дата составления)

(Ф.И.О., должность лица осуществляющего рассмотрение)

по делу об административном правонарушении по ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении Максимовой Натальи Павловны, проживающей Республика Бурятия, Зангравский район, с. Горхон, ул. Октябрьская, д.110, кв.25 работающей в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Горхонская средняя общеобразовательная школа №73» директором, по адресу, Республика Бурятия, Зангравский район, с. Горхон, ул. Железнодорожная, 22 тел..83013650739.

(для физического лица – Ф.И.О., адрес места работы, должность, телефон, адрес места жительства)

для индивидуального предпринимателя – № и дата выдачи свидетельства о гос. регистрации, ИНН,

адрес места деятельности, телефон.

Рассмотрение дела относится к компетенции Забайкальского управления Ростехнадзора, обстоятельство, исключающих возможность рассмотрения дела, а также производство по делу, не имеется, материалы оформлены правильно, лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении с материалами дела ознакомлено. Протокол и другие материалы дела направлены с соблюдением требований, установленных ст. 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании ст. 29.4, 23.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

ОПРЕДЕЛИЛ:

Назначить рассмотрение дела об административном правонарушении, возбужденное по ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Максимовой Н.П на " 31 " марта 2017г. в 11 ч.00 м. по адресу: г. Улан-Удэ, пр.50-летия Октября, 28а, Забайкальское управление Ростехнадзора, каб.№208

О принятом решении уведомить заинтересованных лиц: Максимову Наталью Павловну

Государственный инспектор Байкальского отдела энергетического надзора и надзора за ГТС

(должность лица, вынесшего определение)

Спектор А.И.
(фамилия, инициалы)



24.03.2018
(дата)

Копию настоящего определения получила:

olly:
24.03.2018г.

Директор, Максимова Н.П

(должность, фамилия, имя, отчество лица,
в отношении которого вынесено определение, дата)

Копия настоящего определения направлена по почте: _____

(указать адрес лица, в отношении которого вынесено определение,
дату и номер заказного письма, уведомления)

Заместителю руководителя

Забайкальского управления
Федеральной службы по экологическому,

техническому и атомному надзору

Лархаеву С.Л.

от директора МБОУ «Горхонская сош №73»

Максимовой Н.П.

Во исполнения предписания №48/09-13-2017 сообщаю следующее:

Пункт 1. Директор школы Максимова Н.П. (ответственное лицо за электрохозяйство) 5.04.2017г. прошла обучение по электробезопасности и сдала экзамен на 2разряд, рабочий школы Топорков И.И. 5.04.2017г. прошел обучение по электробезопасности и сдал экзамен на 4 разряд.

Пункт 2, 4, 6. В июне 2016г. проходила замене электропроводки и светильников, согласно договору от 27 июня 2017г. и дефектной ведомости подрядчик ООО «ВСЭМпромкомплектС» : выполнили работу по измерению сопротивления изоляции мегаомметром, по замеру полного сопротивления цепи «фаза-нуль», проверку наличия цепи между заземлениями и заземленными элементами. Директор школы Потакуева Л.М. протоколы работ не получила. Я связалась с начальником «ВСЭМпромкомплектС» Карпуковым Н.М. протоколы испытаний предоставит в ближайшее время.

Пункт 3. Список лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений:

1. Директор школы Максимова Наталья Павловна

Пункт 5,6. Направлена заявка начальнику Заиграевского РУО Слестину В.П. об установлении цепи заземления в школьной столовой и мастерской.

Пункт 8. Проведен осмотр средств защиты, инструмента и приспособлений ИП Кожевни М.И. 31.04.2017г.

Директор школы:  Н.П.Максимова



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

Забайкальское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(Забайкальское управление Ростехнадзора)

670034, г. Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября, 28А, тел. 44-09-90, факс 46-06-43, E-mail: org@bur.gosnadzor.ru

**ПРОТОКОЛ № 33/09-13-2017
об административном правонарушении**

«24» марта 2017 г.

дата составления

Забайкальский район, с. Горхон

место составления

Государственный инспектор Байкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Спектор А.И.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего протокол)

составил настоящий протокол о том, что при проведении плановой плановой проверки на объекте МБОУ «Горхонская СОШ» №73, электроустановки 0,4кВ здания школы

(наименование места, площади, производственного участка, технологического оборудования, агрегата, объекта, здания, сооружения)

расположенном по адресу: Республика Бурятия, Забайкальский район, с. Горхон, ул. Железнодорожная, 22

(указывается фактический адрес объекта, в том числе наименование субъекта РФ)

принадлежащем (находящимся в эксплуатации) МБОУ «Горхонская СОШ» №73.

(наименование юридического лица)

выявлены нарушения обязательных норм и правил, обнаруженные при проведении проверки с 22.03.2017г. по 24.03.2017г. МБОУ «Горхонская СОШ» №73, расположенном по адресу Республика Бурятия, Забайкальский район, с. Горхон, ул. Железнодорожная, 22, по распоряжению №206-Б от 02.03.2017г., «24» марта 2017г, в «11» часов «00» минут. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, правил устройств электроустановок, правил по охране труда при эксплуатации электроустановок:

1. Лицо ответственное за электрохозяйство не прошла очередную проверку знаний правил в комиссии Ростехнадзора – нарушение п.1.4.28. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.
2. Не представлен утвержденный список лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений – нарушение п.5.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.
3. Не проведены профилактические испытания электрооборудования, здания школы, спортзала, мастерской, столовой (протокол проверки измерения сопротивления изоляции электропроводок и кабелей, протокол проверки измерения полного сопротивления петли «фаза-ноль», протокол измерения сопротивления заземляющего устройства, протокол проверки наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами) – нарушение прил.3, п.2.12.17. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.
4. Не проведены измерения сопротивления изоляции вводного электрокабеля АВВГ-3х50-1х35мм2 проложенного от РУ-0,4кВ ТП-1-Г-2 «Дом контактных» до ВРУ-0,4кВ здания школы - нарушение прил.3, п.2.12.17. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
5. В столовой школы не представлены протоколы проверки наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами металлических частей мебели, двух электрочайников, жарочного шкафа. В мастерской школы не представлен протокол проверки наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами металлических частей циркулярки - нарушение прил.3, п.2.12.17. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.
6. Не проведены измерения сопротивления изоляции вводного электрокабеля АВВГ-3х35-1х25мм2 проложенного от РУ-0,4кВ ТП-2-Г-1 «Энергоучасток» до ВРУ-0,4кВ столовой - нарушение прил.3, п.2.12.17. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.
7. Не заведены паспорта на заземляющие устройства, находящиеся в эксплуатации (заземляющее устройство столовой, мастерской) - нарушение п.2.7.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.

8. Не представлены протоколы осмотров испытаний средств защиты, инструмента и приспособлений - нарушение п.1.7.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей ИП и ИСЗ прил. 5.

Нарушения допущены по вине директора Максимовой Натальи Павловны, которая назначена директором приказом № 677 от 14.12.2016г. В соответствии должностной инструкции директора №б/и от 01.09.2016г. п.2.1 организовать работу и ведение необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок, п.2.2 обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состоянии.

содержит административного правонарушения с указанием конкретной статьи, пункта подзаконных нормативных и правовых актов (если несколько - излагаются)

в чем усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - Кодекс) нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо и энергопотребляющих установок.

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (гражданин, должностное лицо):
(обязательно подлинник)

Фамилия Максимова Имя Наталья Отчество Павловна

Место работы, должность: МБОУ «Горхонская СОШ» №73, директор

для индивидуальных предпринимателей - № и дата выдачи свидетельства о гос. регистрации

Дата рождения 12.09.1977 г., место рождения: с. Горхон, Заиграевского района, Республики Бурятия.

Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия 81 00 № 072756 выдан 06.06.2000г. Новоильинским ПИМ Заиграевского РОВД, Республики Бурятия.

название, серия, номер, кем и когда выдан

Адрес места жительства (регистрации) Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Горхон, ул. Октябрьская, д.110, кв.25.

Семейное положение, кол-во иждивенцев: двое Ежемесячный доход 24 т. рублей (со слов)

Ранее к административной ответственности не привлекалась

Указанные сведения подтверждаю Максимова Н.П. 24.03.2017г.
подпись, фамилия, инициалы лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, дата

Положения ст. ст. 25.1, 30.1 Кодекса, о моем праве знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, обжаловать постановление по делу, а также иные процессуальные права, предусмотренные Кодексом, и положения ст. 51 Конституции Российской Федерации, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников мне разъяснены и понятны

Максимова Н.П. 24.03.2017г.

подпись, фамилия, инициалы лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении или его представителя, дата

Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении
С заявлением об отмене, внесении в срок

Максимова Н.П. 24.03.2017г.
подпись, фамилия, инициалы лица, а также № и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя

Замечания по протоколу

нет Максимова Н.П. 24.03.2017г.
подпись, фамилия, инициалы лица, а также № и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя

Иные сведения, необходимые для разрешения дела _____

Государственный инспектор _____

должности, фамилия, инициалы, подпись должностного лица
Спектор А.И. А.И. 29.03.2017
составившего протокол, дата

Иск: Максимова Н.В. 24.03.2017г.
фамилия, инициалы, подпись физического лица

законного (уполномоченного) представителя юридического лица, дата

Протокол подписать отказалась _____

делается отметка должностным лицом, составившим протокол в случае отказа от подписи лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении; отказ заверяется подписью лица, составившего протокол

Подпись потерпевших, свидетелей (при необходимости):

1. _____
фамилия, инициалы, подпись, дата

2. _____
фамилия, инициалы, подпись, дата

К протоколу прилагаются следующие документы:

1. Акт проверки № 48/09-13-2017 от 24.03.2017г.

2. Предписание № 48/09-13-2017 от 24.03.2017 г.

3. Распоряжение о проведении внеплановой, выездной проверки №206-Б от 02.03.2017 г.

распоряжение на проведение мероприятия по контролю, акт-предписание, приказ о назначении на должность лица, привлеченного к административной ответственности, доверенность на право представлять интересы юридического лица и др.

4. Приказ № 677 от 14.12.2016г. о назначении директором МБОУ «Горховская СОШ» №73 Максимова Н.П.

5. Должностная инструкция директора № б/н от 01.09.2016г.

Копию протокола об административном правонарушении получил _____

Иск: Максимова Н.В. «14» 03 2017г.
подпись, фамилия, инициалы