

Заиграевский район, с. Горхон.
(место составления)

24.03.2017г.
(дата составления)
11:00
(время составления)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений, выявленных
Забайкальским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору

№ 48/09-13-2017

По адресу/адресам: 671333, Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Горхон,
Железнодорожная, 22.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Забайкальского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 206 -
Б от 02.03.2017 г. Лархаева С.Л.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Горхонская средняя общеобразовательная школа»
№73

» (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: с 22.03.2017г. по 24.03.2017г.

Мною, Спектором Александром Иосифовичем, в присутствии: директора Максимовой
Натальи Павловны, выявлены следующие нарушения обязательных требований
законодательных и иных нормативных⁴ правовых актов Российской Федерации
нормативных технических документов «акт № 48 /09-13-2017 от 24.03.2017г.»:

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
1.	Лицу ответственному за электрохозяйство пройти очередную проверку знаний правил в комиссии Ростехнадзора.	ПТЭЭП п.1.4.28. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей	26.05.2017г.
2.	Представить протоколы профилактических испытаний электрооборудования, здания школы, спортзала, мастерской, столовой (протокол проверки измерения сопротивления изоляции электропроводок и кабелей, протокол проверки измерения полного сопротивления петли «фаза-ноль», протокол измерения сопротивления заземляющего	ПТЭЭП прил.3 п. 2.12.17 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей	26/05/2017г.

	устройства, протокол проверки наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами)		
3.	Представить утвержденный список лиц, имеющий право выдачи нарядов и распоряжений.	ПОТЭЭ п.5.4 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.	26/05/2017г.
4.	Представить протокол измерения сопротивления изоляции вводного электрокабеля АВВГ-3х50-1х35мм ² проложенного от РУ-0,4кВ ТП-1-Г-2 «Дом контактников» до ВРУ-0,4кВ здания школы	ПТЭЭП прил.3, п.2.12.17. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей	26/05/2017г.
5	Представить протоколы проверки наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами металлических частей моек, двух электропечей, жарочного шкафа. Представить протокол проверки наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами металлических частей циркулярки.	ПТЭЭП прил. 3 п. 2.12.17 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей	26/05/2017г.
6.	Представить протокол измерения сопротивления изоляции вводного электрокабеля АВВГ-3х35-1х25мм ² проложенного от РУ-0,4кВ ТП-2-Г-1 «Энергоучасток» до ВРУ-0,4кВ столовой	ПТЭЭП прил.3 п. 2.12.17 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей	26/05/2017г.
7	Представить паспорта на заземляющие устройства, находящиеся в эксплуатации. (заземляющее устройство столовой, мастерской).	ПТЭЭП п.2.7.15 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей	26/05/2017г.
8	Представить протоколы осмотров испытаний средств защиты, инструмента и приспособлений.	ПТЭЭП п.1.7.3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей ИП и ИСЗ прил. 5.	26/05/2017г.

На основании статей 17 и 25 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" руководителю МБОУ «Горхонская СОШ» №73 предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

За неисполнение в срок или ненадлежащее исполнение предписания лицо, которому выдано предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Уведомления о выполнении пунктов настоящего предписания направлять Заместителю руководителя Забайкальского управления Ростехнадзора Лархаеву Степану Леонтьевичу, 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября, 28а по мере истечения сроков.

Прилагаемые документы: уведомление №1239/09-13-2017 от 02.03.2017г., распоряжение № 206-Б от 02.03.2017г.

Предписание выдал:


Госинспектор Спектор А.И.
(Должность, ФИО лица, проводившего проверку)


(подпись)

С предписанием ознакомлена, копию предписания со всеми приложениями для исполнения получила:

Максимова Наталья Павловна, директор
(ФИО, должность руководителя, или
уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

24.03.2017г.


(дата, подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись должностного лица, проводившего проверку)